



**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |                            |      |
|--|--|----------------------------|------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   | 110, 130.  |                            |      |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус 47, 50, 61, Трамвай 5, 20, 22,23. Остановка. Мичурина, Ново садовая. |                            |      |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  | есть   |                            |      |
| Регулируемые переходы                              | нет  | со звуковой сигнализацией  | нет  |
| Нерегулируемые переходы                            | Есть   |                            |      |
| Внеуличные переходы                                | Нет  | с пандусом                 | нет  |
|  |  | с подъемником              | нет  |
| Тактильные указатели                               | нет  |                            |      |
| Перепады высоты на пути движения                   | более 55см   | Съезды с уклоном более 10% | Есть |
| Открытые лестницы                                  | Нет  | Пандусы с уклоном более 8% | нет, |
| Поручни на лестницах                               | нет,   | Поручни на пандусах        | нет, |

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ | Наименование элементов объекта  | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категории<br>инвалидов | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации при<br>несоответствии<br>нормативу:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена или<br>реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3  | 4                                   | 5                      | 6   | 7          |
|                                    | <b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)   |  |                                     |                        |   |            |
|                                    | Ширина прохода, калитки   | $\geq 1,2$ м   | 1,3м                                | К, О, У,               |   |            |
|                                    | Информация об объекте   | <b>Наличие</b>   | нет                                 | К, О, Г                |   |            |
|                                    | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения   | $\leq 0,025$ м   | 0,25м                               | К, О, Г                |   |            |
|                                    | Высоту бордюров по краям пешеходных путей   | $\geq 0,05$ м  | 0,08                                | К, С, О                |   |            |
|                                    | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | $\geq 0,8$ м   | Нет                                 | К,С,О                  | Нанести тактильные средства, на путях следования, на опасных участках. Шириной 0.5-0.6м   |            |
|                                    | Ширина тактильной полосы  | <b>0,5-0,6 м</b>   | Нет                                 | С                      |   |            |
|                                    | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров   | <b>Наличие</b>   | Есть                                | К, О,                  | Установить твердое нескользкое  |            |

|  |  |   |       |        |                                 |  |
|--|--|---|-------|--------|---------------------------------|--|
|  |  |   |       |        | покрытие                        |  |
|  | <b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>   |   |       |        |                                 |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения   | $\geq 4,0$ м                                | 3,40м | К,О,У, |                                 |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м<br><br>не менее<br>2,0 x 1,8 м | 2,5м  | К,О,У  |                                 |  |
|  | Указатели направления движения   | <b>Наличие</b>                              | нет   | К, Г   |                                 |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара  | <b>Наличие</b>                              | Есть  | С      |                                 |  |
|  | Места отдыха   | <b>Наличие</b>                              | нет   | К, О   | Обустроить место отдыха .       |  |
|  | <b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>  |   | Нет   |        | Выделить место для Автостоянки. |  |
|  | Расстояние до входа в здание   | $\leq 50$ м                                 | 20м   | К, О   |                                 |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов   | $\geq 10\%$ (не менее 1 места)              | нет   | К      |                                 |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м                                   | <b>наличие</b>                              | нет   | К      |                                 |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида  | <b>6 x 3,6 м</b>                            | Нет   | К      |                                 |  |

|  |   |                      |       |         |  |  |
|--|---|----------------------|-------|---------|--|--|
|  | <b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>                                      |                      |       |         |  |  |
|  | Угол уклона   | $\leq 1:12$          | нет   | К       | Установить пандусы.                          |  |
|  | Ширина  | $\geq 1,0$ м         | 0     | К       |  |  |
|  | Высота бортового камня  | $\leq 0,015$ м       | 0,2 м | К       |  |  |
|  | <b>Открытая лестница</b>  |                      | Есть  |         |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц                                       | $\geq 1,35$ м        | 2,5   | О, С    | .  |  |
|  | Высота подступенка  | <b>0,12 - 0,15 м</b> | 0.18м | О, С    | Установить пандусы                           |  |
|  | Ширина проступей  | <b>0,35 - 0,4 м</b>  | 0.45м | О, С    | Установить пандусы, поручни                  |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые                | <b>Наличие</b>       | нет   | О, С, Г | Установить тактильную ленту                  |  |
|  | Марш лестницы   | <b>3-12 Ступеней</b> | 6     | О, С,Г  |  |  |
|  | Краевые ступени выделены цветом или фактурой                                    | <b>Наличие</b>       | Нет   | С,О,Г   | Выделить краевые ступени цветом или фактурой |  |
|  | Ширина между поручнями  | <b>0,9 - 1,0 м</b>   | Нет   | О, С,Г  | .Установить поручни Согласно СНиП35-01-2001  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием | $\geq 0,3$ м         | Нет   | О, С,Г  |  |  |
|  | - поручни на высоте   | <b>0,85 – 0,92 м</b> | Нет   | О, С,Г  |  |  |

|   |                         |     |        |   |
|---|-------------------------|-----|--------|---|
| Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м           | $\geq 0,8 - 0,9$ м      | Нет | С,О,Г  | Нанести предупредительную тактильную полосу перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м |
| <b>Пандус на рельефе</b>  |                         | нет |        | Установить пандус согласно СНиПу 35-01-2001   |
| Высота подъема одного марша   | $\leq 0,8$ м            | нет | К      |   |
| Уклон   | $\leq 8$ %              | нет | К      |   |
| Поручни с двух сторон:  | <b>Наличие</b>          | нет | К, О   | .Установлены поручни Согласно СНиП35-01-2001  |
| - на высоте (нижний поручень)   | <b>0,65 – 0,75 м</b>    | Нет | К      |   |
| - на высоте (верхний поручень)  | <b>0,85 – 0,95 м</b>    | Нет | К, О,У |   |
| - расстояние между поручнями  | <b>0,9 - 1,0 м</b>      | нет | К, О,У |   |
| - горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием             | $\geq 0,3$ м            | нет | К, О,У |   |
| Длина марша пандуса   | $\leq 9$ м              | нет | К, О,У |   |
| Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | <b>Наличие</b>          | нет | К, О,У |   |
| Длина горизонтальной площадки прямого пандуса   | <b>&gt; 1,5 м</b>       | Нет | К, О,У |   |
| Разворотные площадки:   |                         |     |        |   |
| - верхнее окончание   | <b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b> | Нет | К      |   |

|  |  |               |     |      |  |  |
|--|--|---------------|-----|------|--|--|
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)                 | > 1,5 x 1,5 м | Нет | К    |  |  |
|  | - нижнее окончание   | > 1,5 x 1,5 м | Нет | К    |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | Нет | К, О |  |  |

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1                        | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6  | 7          |
|                          | <b>Крыльцо/входная площадка</b>  |   |                               |   |  |            |
|                          | Высота площадки  |   | 0,2м                          |   |  |            |
|                          | Габариты площадки: ширина X глубина  | ≥1,4 x 2 м<br>или<br>1,5 x 1,85 м                 | 2,5м x0,8м                    | К,О                                       | Перепланировка возможна только при реконструкции здания                                    |            |
|                          | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина                                   | ≥2,2 x 2,2 м                                      | Отсутствует пандус            | К   | Перепланировка возможна только при реконструкции здания                                    |            |
|                          | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см                             | <b>Наличие</b>                                    | нет                           | К, О, С                                   | Текущий ремонт   |            |
|                          | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | <b>Наличие</b>                                    | нет                           | К, О, С                                   | Требуется установить покрытия не допускающие   |            |

|  |  |                      |      |         |                             |  |
|--|--|----------------------|------|---------|-----------------------------|--|
|  |  |                      |      |         | скольжения                  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах  | <b>1-2%</b>          | 2%   | К, О, С | Не требуется                |  |
|  | Навес  | <b>Наличие</b>       | Есть | К, О, С |                             |  |
|  | Водоотвод  | <b>Наличие</b>       | Есть | К, О, С |                             |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету                     | <b>≥ 1,0 м</b>       | нет  |         |                             |  |
|  | Информация об объекте  | <b>Наличие</b>       | нет  |         |                             |  |
|  | <b>Лестница наружная</b>   | <b>Наличие</b>       | нет  |         |                             |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | <b>Наличие</b>       | нет  | О, С    |                             |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)               | <b>0,6 м</b>         | нет  | С       | Установить тактильную ленту |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней                           | <b>Наличие</b>       | нет  | С       |                             |  |
|  | Поручни с двух сторон  | <b>Наличие</b>       | нет  | О, С    | Установить поручни          |  |
|  | - на высоте  | <b>0,85 – 0,95 м</b> | нет  | О, С    |                             |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием   | <b>≥ 0,3 м</b>       | нет  | О, С    |                             |  |
|  | Поручни округлого сечения  | <b>0,04 – 0,06 м</b> | нет  | О, С    |                             |  |
|  | <b>Пандус наружный</b>   | <b>наличие</b>       | нет  |         | Установить пандус           |  |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями)  | <b>≥ 1,0 м</b>       | нет  | К       |                             |  |
|  | Уклон  | <b>≤ 8%</b>          | нет  | К       |                             |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная)                                       | <b>≤ 0,8 м</b>       | нет  | К       |                             |  |
|  | Разворотные площадки:  |                      | нет  |         |                             |  |

|  |   |          |      |   |                                 |
|--|---|----------|------|---|---------------------------------|
| - при въезде на пандус   | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$   | есть     | К    |   |                                 |
| -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)                            | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$   | нет      | К    |   |                                 |
| -промежуточная с поворотом направления движения                                  | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$   | нет      | К    |   |                                 |
| Поручни с двух сторон:   | <b>наличие</b>  | нет      | К, О | Не требуется  |                                 |
| - на высоте (нижний поручень)  | <b>0, 65-0,75 м</b>   | нет      | К    | Не требуется  |                                 |
| - на высоте (верхний поручень)   | <b>0,85 – 0,95 м</b>  | нет      | К, О | Не требуется  |                                 |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием          | $\geq 0,3 \text{ м}$  | нет      | К, О | Не требуется  |                                 |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | <b>наличие</b>  | нет      | К, О |   |                                 |
| <b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)                        | <b>наличие</b>  | Нет      | К    | Наружный подъемник не требуется.                    |                                 |
| <b>Звуковой маяк у входа</b>   | <b>наличие</b>  | Нет      | С    | Установить звуковой маяк у входа.                   |                                 |
| <b>Тамбур</b>  |   |          |      |   |                                 |
| Габариты: глубина X ширина   | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$<br><b>При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м</b> | 1,8x1,6м | К,О  | 1,8м x1,6м перепад порога превышает норматив-0,025м | Необходима реконструкция здания |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                               | <b>наличие</b>  | НЕТ      | К, О |   |                                 |
| - ширина дверного проема в свету   | $\geq 1,2 \text{ м}$  | 0,9 м    | К, О |   |                                 |

|  | - высота порога наружного, внутреннего  | $\leq 0,014$ м   | Внутренний<br>0,05м;<br>Внешний<br>0,10м; | К,О  | Установить пандус.  |            |
|--|---|--|---|--|---|------------|
| <b>3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ</b><br>(для доступа в зону оказания услуги) |   |  |   |  |   |            |
| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ   | Наименование элементов объекта  | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие       | Категория<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена,<br>реконструкция | Примечание |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7          |
|  | <b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>   |  | <b>есть</b>                               |  |   |            |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней   | <b>наличие</b>   | нет                                       | С  | Требуется<br>установить<br>контрастную<br>маркировку  |            |
|  | Поручни с двух сторон   | <b>наличие</b>   | нет                                       | О, С   | Требуется<br>установить<br>поручни  |            |
|  | - на высоте   | <b>0,85 – 0,95 м</b>                                       | нет                                       | О, С   |   |            |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху,<br>внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м   | нет                                       | О, С   |   |            |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го<br>этажа                             |  | нет                                       |  | Не требуется  |            |
|  | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м   | Нет                                       | К  | Не требуется  |            |
|  | Уклон   | $\leq 8\%$   | Нет                                       | К  | Не требуется  |            |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                                    | нет                                       | К  | Не требуется  |            |

|  |   |                      |           |      |   |  |
|--|---|----------------------|-----------|------|---|--|
|  | Поручни с двух сторон:  | <b>наличие</b>       | Нет       | К, О | Не требуется                                |  |
|  | - на высоте (нижний поручень)   | <b>0, 65-0,75 м</b>  | Нет       | К    | Не требуется                                |  |
|  | - на высоте (верхний поручень)  | <b>0,85 – 0,95 м</b> | Нет       | О    |   |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | <b>≥ 0,3 м</b>       | Нет       | К    |   |  |
|  | <b>Пандус переносной</b>  | <b>наличие</b>       | Нет       | К    | Приобрести переносной пандус.               |  |
|  | <b>Подъемник для инвалидов:</b>   |                      | Нет       |      | Приобрести и установить подъемник мобильный |  |
|  | - стационарный  | <b>наличие</b>       | Нет       | К    |   |  |
|  | - мобильный   | <b>наличие</b>       | Нет       | К    |   |  |
|  | <b>Коридоры/холлы</b>   |                      |           |      |   |  |
|  | Ширина полосы движения  | <b>≥ 1,2 м</b>       | 2,8 м     | К    |   |  |
|  | Разворотные площадки  | <b>≥ 1,5 x 1,5 м</b> | 2,6x 2,8м | К    |   |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода                           | <b>наличие</b>       | Нет       | К, Г |   |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход)                                  | <b>наличие</b>       | Нет       | К, Г |   |  |
|  | Речевые информаторы и маяки   | <b>наличие</b>       | Нет       | С    |   |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации            | <b>наличие</b>       | нет       | Г    |   |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы                        | <b>наличие</b>       | нет       | Г    | Установка информационно справочного бюро.   |  |

|   |                  |      |            |   |  |
|---|------------------|------|------------|---|--|
| Тактильная схема  | <b>наличие</b>   | нет  | С          | Разработать и установить тактильную схему.                      |  |
| <b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>                                       | <b>наличие</b>   | нет  | К, О, С, Г |   |  |
| - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см   | $\geq 1$ на этаж | нет  | О          |   |  |
| - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см  | $\geq 1$ на этаж | нет  | К          |   |  |
| <b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения   | $\leq 0,1$ м     | нет  | С          | Установка навесного оборудования на стены.                      |  |
| Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | <b>0,6 м</b>     | Нет  | С          | Обозначение поворотов и дверей контрастной и рельефной полосой. |  |
| <b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>   |                  | Есть |            |   |  |
|   |                  |      |            |   |  |
| Контрастная маркировка  | <b>наличие</b>   | Нет  | С          | Нанести контрастную маркировку                                  |  |
| Поручни с двух сторон на лестнице   | <b>наличие</b>   | Нет  | О          | Установить поручни согласно СНиПу 35-01-2001                    |  |
| - горизонтальные завершения поручней  | <b>наличие</b>   | Нет  | О          |   |  |

|   |  |                         |        |      |  |  |
|---|--|-------------------------|--------|------|--|--|
|   | <b>Пандус внутренний на этаже</b>  |                         | нет    |      | Не возможно установить из за архитектуры здания                            |  |
|   | Ширина марша   | $\geq 1,0$ м            | 0,85 м | К    |  |  |
|   | Уклон  | $\leq 8$ %              | Нет    | К    |  |  |
|   | Разворотные площадки внизу,верху   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | Нет    | К    |  |  |
|   | Поручни с двух сторон:   | <b>наличие</b>          | Нет    | К, О |  |  |
|   | - на высоте (нижний поручень)  | <b>0, 65-0,75 м</b>     | Нет    | К    |  |  |
|   | - на высоте (верхний поручень)   | <b>0,85 – 0,95 м</b>    | Нет    | О    |  |  |
| <b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b> |  |                         |        |      |  |  |
|   | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)             | <b>0,6 м</b>            | нет    | С    | Нанести Рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу (ширина) |  |
|   | Контрастная маркировка крайних ступеней  | <b>наличие</b>          | Нет    | С    | . Нанести контрастную маркировку   |  |
|   | Поручни непрерывные с двух сторон:   | <b>наличие</b>          | Нет    | О, С | Установить поручни согласно СНиПу 35-01-2001                               |  |
|   | - на высоте  | <b>0,85 – 0,95 м</b>    | 0      | О, С |  |  |
|   | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м            | 0      | О, С |  |  |
|   | - указатели номера этажа на поручне тактильные                                 | <b>наличие</b>          | Нет    | С    | Нанести Тактильные   |  |

|   |  |  |                                      |  |   |                   |
|---|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|
|   |  |  |                                      |  | указатели номеров этажей на поручнях.   |                   |
|   | <b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц)   |  |                                      |  |   |                   |
|   | <b>Лифт пассажирский</b>                                 | <b>наличие</b>   | Нет                                  |  |   |                   |
|   | Кабина:  |  |                                      |  |   |                   |
|   | - габариты (глубина x ширина)                            | $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$                          | 0                                    | К  |   |                   |
|   | - ширина дверного проема                                 | $\geq 0,95 \text{ м}$                                    | 0                                    | К  |   |                   |
|   | - Поручни  | <b>наличие</b>   | нет                                  | О  |   |                   |
|   | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | <b>наличие</b>   | нет                                  | Г, С   |   |                   |
|   | Знак доступности   | <b>наличие</b>   | нет                                  | К  |   |                   |
|   | Указатели номера этажа напротив лифта                    | <b>наличие</b>   | нет                                  | К, Г   |   |                   |
| <b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ</b><br>(в зависимости от сферы деятельности) |  |  |                                      |  |   |                   |
| <b>№ помещений по плану БТИ</b>   | <b>Наименование элементов объекта</b>                    | <b>Норматив доступности, установленный для инвалидов</b> | <b>Фактическая величина, наличие</b> | <b>Категория для которых установлен норматив</b> | <b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция</b> | <b>Примечание</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>                             | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>          |
|   | <b>Обслуживание через окно/прилавок</b>                  |  | Нет                                  |  |   |                   |
|   | Высота рабочей поверхности                               | <b>0,8 – 1,1 м</b>                                       |                                      | К  |   |                   |
|   | Габариты зоны обслуживания (глубина)                     | $\geq 1,5 \text{ м}$                                     |                                      | К  |   |                   |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>     |  |  |                                      |  |   |                   |

|  |  |                         |               |            |   |  |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|---|--|
|  | <b>Обслуживание в кабинете №1(3-й этаж)</b>  |                         | Учебный класс |            |   |  |
|  | Ширина проема двери в свету:   | $\geq 0,9$ м            | 0,8           | К          |   |  |
|  | Высота порога  | $\leq 0,025$ м          | 0,03          | К          | Изменить высоту порога путем разбора.                   |  |
|  | Информация тактильная  | <b>наличие</b>          | нет           | С          | Установить тактильную информационную таблицу по Брайлю. |  |
|  | Информация визуальная контрастная:   | <b>наличие</b>          | нет           | К, О, С, Г | Установить инфармационную визуально контрасную          |  |
|  | - размещение на высоте   | $\leq 1,8$ м            |               | К          |   |  |
|  | -высота прописных букв   | $\geq 0,025$ м          |               | С          |   |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина  | $\geq 1,2$ м            |               | О          |   |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |               | К          |   |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности   | <b>0,6-0,8</b> м        |               | К, О       |   |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b> |  |                         |               |            |   |  |
|  | <b>Обслуживание с перемещением №1</b>  |                         |               |            |   |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | $\geq 1,2$ м            | 1,28          | К          |   |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | <b>0,8 - 1,1</b> м      | 0             | К          |   |  |

| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>   |                                 |         |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|---------|---|--|--|--|
| <b>Кабина индивидуального обслуживания №</b><br>(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)     |                                 | нет     |   |  | обустроить кабину индивидуального обслуживания                     |  |
| Ширина x глубина   | $\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$ | нет     | К |  |  |  |
| Место для сидения  | <b>наличие</b>                  | нет     | О |  |  |  |
| Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)  | <b>наличие</b>                  | нет     | О |  | Установить Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>   |                                 |         |   |  |  |  |
| <b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. Вместимостью более 50 мест) |                                 | Актовый |   |  |  |  |
| Доля мест для колясочников   | $\geq 2 \%$                     | 2%      | К |  |  |  |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске  | $\geq 1,2 \text{ м}$            | 1,1м    | К |  | Реконструировать проем.  |  |
| Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)                       | $\geq 2$                        | нет     | Г |  | Установить кресло с подключением слухового аппарата.               |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>   |                                 |         |   |  |  |  |
| <b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>                                     | <b>наличие</b>                  | нет     | К |  | Обустроить место для обслуживания инвалидов-колясочников.          |  |

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ | Наименование элементов объекта   | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категория<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена,<br>реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2  | 3  | 4                                   | 5  | 6   | 7          |
|                                    | Санузел для инвалидов  | <b>наличие</b>   | Нет                                 |  | Обустроить за счет демонтажа перегородки.   |            |
|                                    | Знак доступности помещения   | <b>наличие</b>   | Нет                                 | К  | Помещение не доступно для группы «К».   |            |
|                                    | Тактильная маркировка санузла  | <b>наличие</b>   | нет                                 | С  | Нанести тактильную маркировку санузла   |            |
|                                    | Ширина дверного проема   | <b>≥ 0,9 м</b>   | 0,72                                | К, О   | Изменить размеры дверного проема за счет частичного демонтажа перегородки.                                |            |
|                                    | Открывание дверей  | <b>наружное</b>  | Есть                                |  | Реконструкция.  |            |
|                                    | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | <b>0,3 м</b>   | нет                                 | С  | Нанести тактильную полосу шириной 30см.   |            |
|                                    | Количество кабинок   | <b>≥ 1 шт.</b>   | 3 шт                                | К, О   |   |            |
|                                    | • ширина дверного проема   | <b>≥ 0,9 м</b>   | 0,6м                                | К, О   | .   |            |
|                                    | • габариты (минимальные глубина X ширина)                                      | <b>≥ 1,8 x 1,65 м</b>                                      | 1,3x1,5                             | К  | Реконструировать  |            |

|   |   |                             |      |   |                              |  |
|---|---|-----------------------------|------|---|------------------------------|--|
|   |   |                             |      |   | путем демонтажа перегородок. |  |
| - опорные поручни   | <b>наличие</b>  | нет                         | К, О | Установлено.                              |                              |  |
| в т.ч. откидные   | <b>наличие</b>  | нет                         | К    |   |                              |  |
| - знак доступности кабины (при необходимости)                       | <b>наличие</b>  | нет                         | К    |   |                              |  |
| Размеры универсальной кабины  | $\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$                      | нет                         |      | Установка при капитальном ремонте         |                              |  |
| Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)         | $\geq 0,75 \text{ м}$                                 | 0,4м                        | К    |   |                              |  |
| • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)           | <b>наличие</b>  | нет                         | О    | Установить крючки для костылей            |                              |  |
| Знак доступности кабины на высоте                                   | <b>1,35 м</b>   | нет                         | К, О |   |                              |  |
| Раковина: с опорным поручнем  | <b>наличие</b>  | нет                         | К, О | Установить раковину с опорными поручнями. |                              |  |
| - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$                     | 1.20x0,9 м                  | К    |   |                              |  |
| - высота раковины с опорным поручнем                                | <b>0,75 – 0,85 м</b><br><b>наличие</b>                | 0,9м (нет опорного поручня) | К, О |   |                              |  |
| Писсуар располагать на высоте от пола                               | $\leq 0,4 \text{ м}$ или<br><b>вертикальной формы</b> | нет                         | К    | Установить писсуар.                       | Нет места.                   |  |
| Габариты поддона (трапа)  | $\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$                       | нет                         | К, О | .реконструкция путем демонтажа            |                              |  |

|  |  |                           |     |         |  |  |
|--|--|---------------------------|-----|---------|--|--|
|  |  |                           |     |         | перегородок.   |  |
|  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина                                | $\leq 0,48 \times 0,85$ м | нет | К, О    |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | <b>30 см</b>              | нет | С       | Нанести тактильную направляющую полос к унитазу, осязаемая ногой или тростью |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией                                  | <b>наличие</b>            | нет | К, О, С | Установить оборудование тревожной сигнализации                               |  |

**Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат**

### **6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**

| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ | Наименование элементов объекта                                | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категория<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>мероприятия по<br>адаптации:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена,<br>реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| <b>1</b>                           | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>                            | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>   |
|                                    | <b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b> | <b>наличие</b>   | нет                                 | К, О, Г, С   | Установить визуальные средства информации   |            |
|                                    | <b>Надписи:</b>   | <b>наличие</b>   |                                     | К, О, Г, С   |   |            |
|                                    | размещение на высоте  | $\geq 1,5$ м   |                                     | К, О, Г, С   |   |            |

|  |  |                                  |     |            |   |  |
|--|--|----------------------------------|-----|------------|---|--|
|  |  | <b><math>n \leq 4,5</math> м</b> |     |            |   |  |
|  | высота прописных букв  | <b><math>\geq 0,075</math> м</b> |     | К, О, Г, С | Нанести надписи с высотой прописных букв- 0,075 и более,  |  |
|  | освещенность   | <b>наличие</b>                   | нет | К, О, Г, С |   |  |
|  | <b>Указатели, пиктограммы</b>  | <b>наличие</b>                   | нет | К, О, Г, С | Нанести указатели и пиктограммы   |  |
|  | размещение на высоте   | <b>1,3 – 1,4 м</b>               | 0   | К, О, Г, С |   |  |
|  | высота прописных букв  | <b><math>\geq 0,075</math> м</b> | 0   | К, О, Г, С |   |  |
|  | освещенность   | <b>наличие</b>                   | нет | К, О, Г, С |   |  |
|  | <b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b> | <b>наличие</b>                   | нет | С          | Установить тактильные средства информации: при входе в здании в холе, на путях движения. На ручках кабинетов, так же необходима маркировка кабинетов специальными информационными табличками на дверях. |  |
|  | высота размещения  | <b>1,3 – 1,4 м</b>               | 0   | С          |   |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки   | <b>наличие</b>                   | Нет | С          | Промаркировать кабинеты приема  |  |

|  |  |                               |     |            |  |  |
|--|--|-------------------------------|-----|------------|--|--|
|  |  |                               |     |            | со стороны ручки.  |  |
|  | на кнопках управления лифта  | <b>наличие</b>                | нет | С          |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений   | <b>наличие</b>                | Нет | С          |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | <b>Наличие (не менее 1шт)</b> | нет | Г          |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами   | <b>Наличие (не менее 1шт)</b> | нет | С, Г       |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)   | <b>наличие</b>                | Нет | К          | Установка таксофона регулируемого по высоте по высоте в холе.      |  |
|  | Речевые информаторы и маяки  | <b>наличие</b>                | нет | С          | Установка речевых маяков в холлах, в кабинетах и залах.            |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м                                | <b>наличие</b>                | Нет | С          | Необходимо установка звукового маяка перед входом в здание.        |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции   | <b>наличие</b>                | Нет | Г, С       | В холе повесить световое текстовое табло.                          |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы  | <b>наличие</b>                | нет | К, С, О, Г | Установить Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные |  |

|  |                                    |                         |     |            |   |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----|------------|---|--|
|  |                                    |                         |     |            | системы   |  |
|  |                                    |                         |     |            |   |  |
|  | <b>Обслуживание в кабинете №3</b>  |                         |     |            |   |  |
|  | Ширина проема двери в свету:       | $\geq 0,9$ м            | 0,9 | К          | Реконструировано.                                       |  |
|  | Высота порога                      | $\leq 0,025$ м          | 0   | К          |   |  |
|  | Информация тактильная              | <b>наличие</b>          | нет | С          | Установить тактильную информационную таблицу по Брайлю. |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | <b>наличие</b>          | нет | К, О, С, Г |   |  |
|  | - размещение на высоте             | $\leq 1,8$ м            |     | К          |   |  |
|  | -высота прописных букв             | $\geq 0,025$ м          |     | С          |   |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина      | $\geq 1,2$ м            |     | О          |   |  |
|  | Зона для кресла-коляски            | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |     | К          |   |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | <b>0,6-0,8</b> м        |     | К, О       |   |  |

Создана комиссия по проведению обследования и паспортизация объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, проведено обследование на предмет доступности для инвалидов всех объектов ГБПОУ «ПГК».

Приложение: Результат обследования

1. Территория, прилегающая к объекту на 4 листах.
2. Вход в здание на 3 листах.
3. Путей и движения в здании на 5 листах.
4. Зона целевого назначения объекта на 3 листах.
5. Санитарно гигиенические помещения на 2 листах.
6. Средство информации и (связи) на объекте на 4 листах.
7. Количество фотоснимков – 5 штук.

Руководитель рабочей группы Зам. Директора по О.В.

Стариков В.М.

Члены рабочей группы Начальник отдела по СиЭЗиС.

Назаров С.В.

Заведующая здрав пунктом

Попкова Е.А.

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов -



Печорских Евгений Андреевич.

## 7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ВНД – временно не доступен.

Так как: **1.В зонах путей движения к объекту и прилегающих территориях**, Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Отсутствуют указатели направления движения, места отдыха, автостоянка и парковка для посетителей.

**3. Пути движения на объекте отсутствуют** текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильная схема, навесное оборудование, выступ в зону движения, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями.

**4. Зона предоставления услуг.** Обслуживание в кабинете: в наличии тактильные средства, габариты предназначены для инвалидов колясочников. Отсутствует кабина индивидуального обслуживания, кресла с подключением слухового аппарата, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников.

**5. Санитарно-бытовые помещения.** В: санузле для инвалидов отсутствует: тактильная маркировка санузла, тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью, опорные поручни, зона для кресла-коляски рядом с унитазом, крючки для костылей, писсуар.ру. Открывание дверей, ширина дверного проема в кабину, габариты кабины не отвечают требованиям СНИП 35-01-2001.

**6. Средство информации и телекоммуникации на объекте.** Отсутствуют : световые текстовые табло для вывода оперативной операции, звуковой маяк у входа, , Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, маркировка кабинетов приема со стороны ручки, указатели, пиктограммы,

И.о.директора Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж



( Садыкова Елена Михайловна)

подпись

(фамилия, и.о)

Дата заполнения  
«26» июля 2021г.